

Инструкция по транспортировке, хранению и монтажу вентиляторов производства компании **ebmpapst**.

1. Транспортировка.

- 1.1. При транспортировке вентиляторов должна отсутствовать нагрузка или любое воздействие на лопасти.
- 1.2. Запрещается кантовать упакованные вентиляторы, переворачивать паллету, бросать.
- 1.3. Разгрузка или погрузка должна производиться соответствующими приспособлениями и техникой, не допускающими падение или механическое воздействие на лопасти вентиляторов и аксессуары (решетки, кольца).
- 1.4. При погрузочно-разгрузочных работах, производимых вручную, не допускается переносить вентиляторы за лопасти. При транспортировке и хранении вентиляторов должна отсутствовать нагрузка или механическое воздействие на лопасти. При монтаже вентиляторов запрещено касаться лопастей вентиляторов руками, посторонними предметами. Монтаж должен производиться только за решетку или мотор.

2. Хранение.

- 2.1. Хранение вентиляторов допускается в заводской упаковке или в упаковке аналогичной заводской (стеллажи, ячейки, другое)
- 2.2. Лопасти вентиляторов при хранении не должны касаться друг друга, посторонних предметов.
- 2.3. При хранении вентиляторов должна отсутствовать нагрузка или механическое воздействие на лопасти.
- 2.4. При перемещении вентиляторов по складу запрещено касаться лопастей вентиляторов руками, посторонними предметами.
- 2.5. Перемещение может производиться только за решетку или двигатель вентилятора.
- 2.6. Запрещено хранить вентиляторы навалом.

3. Монтаж

- 3.1. При монтаже вентиляторов должна отсутствовать нагрузка или механическое воздействие на лопасти.
- 3.2. При монтаже вентиляторов запрещено касаться лопастей вентиляторов руками, посторонними предметами.
- 3.3. Монтаж должен производиться только за решетку или мотор.

Важно!

Разбалансировка, повышенная вибрация, дисбаланс относятся к механическим повреждениям вентиляторов. Данные повреждения возникают в результате неправильной транспортировки изделия, хранения или неправильного монтажа осевых вентиляторов. Механические воздействия, возникшие в результате вышеуказанных действий, не относятся к гарантийным случаям.

С инструкцией ознакомлен _____ (_____) « _____ » _____ 20__ г.

/Подпись, Ф.И.О. Получателя Товара согласно накладной № _____ от « _____ » _____ 20__ г., дата получения инструкции.